Форма 1.17. Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства 1-е полугодие 2023 г.

Наименование регулируемой организации	**АО «Восход» - КРЛЗ**
ИНН	**4026000108**
Местонахождение (фактический адрес)	**Г.Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 43**

Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства за 1 полугодие 2023 года
21 июня 2023 г.

Наименование оборудования	Время суток (час.)																							
	0 - 1	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10	10 - 11	11 - 12	12 - 13	13 - 14	14 - 15	15 - 16	16 - 17	17 - 18	18 - 19	19 - 20	20 - 21	21 - 22	22 - 23	23 - 24
Оборудование N 1 Ф 9 ПС Калуга																								
замеры нагрузок, тыс. кВт	0,624	0,639	0,648	0,689	0,639	0,667	0,690	0,781	0,848	0,958	0,974	0,984	1,013	1,044	0,994	0,948	0,996	0,955	0,935	0,899	0,736	0,761	0,777	0,721
замеры уровней напряжения, кВ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Оборудование N 2 Ф 10 Б ПС Калуга																								
замеры нагрузок, тыс. кВт	0,785	0,720	0,718	0,708	0,995	1,223	1,380	1,627	1,652	1,673	1,707	1,647	1,638	1,630	1,661	1,569	1,427	1,332	1,275	1,248	1,162	1,132	1,128	1,066
замеры уровней напряжения, кВ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Оборудование N 2 Ф 17 ПС Калуга																								
замеры нагрузок, тыс.кВт	0,558	0,592	0,497	0,488	0,472	0,569	0,757	1,014	1,182	1,247	1,233	1,361	1,242	1,209	1,236	1,104	0,967	0,891	0,796	0,656	0,613	0,583	0,561	0,490
замеры уровней напряжения, кВ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6