Форма 1.17. Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства 1-е полугодие 2022 г.

Наименование регулируемой организации							ход» - КР.	пз																
								7.5																
инн							4026000108																	
Местонахождение (фактический адрес)							Г.Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 43																	
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства за 1 полугодие 2022 года 15 июня 2022 г.																								
Наименование оборудования		Время суток (час.)																						
	0-1	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10	10 - 11	11 - 12	12 - 13	13 - 14	14 - 15	15 - 16	16 - 17	17 - 18	18 - 19	19 - 20	20 - 21	21 - 22	22 - 23	23 - 24
	Оборудование N 1 Ф 9 ПС Калуга																							
замеры нагрузок, тыс. кВт	0,312	0,299	0,334	0,506	0,514	0,565	0,582	0,608	0,703	0,79	0,79	0,904	1,023	1,008	0,977	0,875	0,76	0,777	0,727	0,725	0,726	0,652	0,355	0,273
замеры уровней напряжения, кВ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Оборудование N 2 Ф 10 Б ПС Калуга																								
замеры нагрузок, тыс. кВт	0,376	0,375	0,375	0,454	0,782	1,041	1,229	1,527	1,586	1,599	1,614	1,584	1,574	1,59	1,554	1,464	1,318	1,216	1,098	1,004	0,967	0,87	0,469	0,383
замеры уровней напряжения, кВ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		•	•						•	0	борудован	ие N 2 Ф 1	7 ПС Калуі	а										
замеры нагрузок, тыс.кВт	0,755	0,768	0,753	0,738	0,725	0,725	1,065	1,445	1,771	1,847	1,807	1,749	1,71	1,652	1,803	1,743	1,546	1,367	1,233	0,98	0,896	0,9	0,837	0,741
замеры уровней напряжения, кВ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6