Форма 1.17. Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства 2-е полугодие 2023 г.

Наименование регулируемой организации	**АО «Восход» - КРЛЗ**
ИНН	**4026000108**
Местонахождение (фактический адрес)	**Г.Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 43**

Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства за 2 полугодие 2023 года
20 декабря 2023 г.

Наименование оборудования	**Время суток (час.)**																							
	0 - 1	**1 - 2**	**2 - 3**	**3 - 4**	**4 - 5**	**5 - 6**	**6 - 7**	**7 - 8**	**8 - 9**	**9 - 10**	**10 - 11**	**11 - 12**	**12 - 13**	**13 - 14**	**14 - 15**	**15 - 16**	**16 - 17**	**17 - 18**	**18 - 19**	**19 - 20**	**20 - 21**	**21 - 22**	**22 - 23**	**23 - 24**
Оборудование N 1 Ф 9 ПС Калуга																								
замеры нагрузок, тыс. кВт	0,368	0,367	0,367	0,366	0,403	0,416	0,436	0,52	0,587	0,716	0,739	0,708	0,716	0,732	0,719	0,682	0,669	0,705	0,692	0,55	0,446	0,438	0,431	0,392
замеры уровней напряжения, кВ	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
Оборудование N 2 Ф 10 Б ПС Калуга																								
замеры нагрузок, тыс. кВт	0,968	0,897	0,881	0,883	1,03	1,203	1,349	1,612	1,713	1,718	1,731	1,699	1,701	1,646	1,629	1,582	1,509	1,466	1,425	1,352	1,291	1,264	1,219	1,089
замеры уровней напряжения, кВ	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
Оборудование N 2 Ф 17 ПС Калуга																								
замеры нагрузок, тыс.кВт	0,845	0,828	0,824	0,831	0,925	0,925	1,212	1,841	2,013	2,071	2,116	2,13	2,029	1,929	2,024	1,903	1,797	1,725	1,564	1,239	1,133	1,09	1,026	0,851
замеры уровней напряжения, кВ	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**