Форма 1.17. Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства 2-е полугодие 2022 г.

Наименование регулируемой организации	**АО «Восход» - КРЛЗ**
ИНН	**4026000108**
Местонахождение (фактический адрес)	**Г.Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 43**

Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства за 2 полугодие 2022 года 21 декабря 2022 г.

Наименование оборудования	Время суток (час.)																							
	0 - 1	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10	10 - 11	11 - 12	12 - 13	13 - 14	14 - 15	15 - 16	16 - 17	17 - 18	18 - 19	19 - 20	20 - 21	21 - 22	22 - 23	23 - 24
Оборудование N 1 Ф 9 ПС Калуга																								
замеры нагрузок, тыс. кВт	0,298	0,294	0,295	0,294	0,319	0,347	0,339	0,423	0,496	0,583	0,639	0,616	0,606	0,606	0,619	0,562	0,528	0,535	0,532	0,536	0,405	0,354	0,340	0,327
замеры уровней напряжения, кВ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Оборудование N 2 Ф 10 Б ПС Калуга																								
замеры нагрузок, тыс. кВт	0,741	0,670	0,676	0,712	0,875	1,177	1,310	1,584	1,684	1,715	1,747	1,689	1,700	1,694	1,663	1,566	1,461	1,344	1,267	1,247	1,231	1,183	1,172	1,080
замеры уровней напряжения, кВ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Оборудование N 2 Ф 17 ПС Калуга																								
замеры нагрузок, тыс.кВт	0,588	0,598	0,581	0,576	0,648	0,675	0,852	1,169	1,322	1,387	1,410	1,381	1,329	1,269	1,374	1,304	1,085	0,994	0,877	0,719	0,663	0,641	0,625	0,596
замеры уровней напряжения, кВ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6