Форма 1.17. Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства 1-е полугодие 2021 г.

Наименование регулируемой организации	**АО «Восход» - КРЛЗ**
ИНН	**4026000108**
Местонахождение (фактический адрес)	**Г.Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 43**

Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства за 1 полугодие 2021 года
16 июня 2021 г.

Наименование оборудования	Время суток (час.)																							
	0 - 1	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10	10 - 11	11 - 12	12 - 13	13 - 14	14 - 15	15 - 16	16 - 17	17 - 18	18 - 19	19 - 20	20 - 21	21 - 22	22 - 23	23 - 24
Оборудование N 1 Ф 9 ПС Калуга																								
замеры нагрузок, тыс. кВт	0,7326	0,684	0,684	0,6813	0,7029	0,7191	0,7065	0,738	0,7389	0,8712	1,0431	1,0683	1,0755	1,0845	1,1097	1,0899	1,0287	0,9342	0,837	0,765	0,7569	0,6228	0,6102	0,6048
замеры уровней напряжения, кВ	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
Оборудование N 2 Ф 10 Б ПС Калуга																								
замеры нагрузок, тыс. кВт	0,6456	0,6418	0,648	0,6562	0,6917	1,0152	1,1938	1,4827	1,555	1,582	1,5576	1,5427	1,536	1,5139	1,4750	1,381	1,2984	1,1856	1,1184	1,0838	1,0488	1,0186	0,8813	0,6701
замеры уровней напряжения, кВ	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
Оборудование N 2 Ф 17 ПС Калуга																								
замеры нагрузок, тыс.кВт	0,941	0,911	0,909	0,870	0,863	0,935	1,284	1,829	2,115	2,106	2,04	1,9421	1,9594	1,9987	1,9853	1,8355	1,5878	1,4448	1,224	1,1683	1,2211	1,2461	1,1750	1,0963
замеры уровней напряжения, кВ	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**