Форма 1.17. Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства 1-е полугодие 2020г

Наименование регулируемой организации	**АО «Восход» - КРЛЗ**
ИНН	**4026000108**
Местонахождение (фактический адрес)	**Г.Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 43**

Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства за 1 полугодие 2020 года
17 июня 2020г.

Наименование оборудования	**Время суток (час.)**																							
	0 - 1	**1 - 2**	**2 - 3**	**3 - 4**	**4 - 5**	**5 - 6**	**6 - 7**	**7 - 8**	**8 - 9**	**9 - 10**	**10 - 11**	**11 - 12**	**12 - 13**	**13 - 14**	**14 - 15**	**15 - 16**	**16 - 17**	**17 - 18**	**18 - 19**	**19 - 20**	**20 - 21**	**21 - 22**	**22 - 23**	**23 - 24**
Оборудование N 1 Ф 9 Б ПС Калуга																								
замеры нагрузок, тыс. кВт	0,914	0,943	0,932	0,907	0,874	0,908	1,012	1,539	2,008	2,033	2,071	2,083	2,023	1,908	2,041	1,971	1,726	1,711	1,573	1,357	1,146	1,184	1,127	1,019
замеры уровней напряжения, кВ	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
Оборудование N 2 Ф 10 Б ПС Калуга																								
замеры нагрузок, тыс. кВт	0,847	0,84	0,84	0,842	0,867	1,04	1,228	1,541	1,632	1,658	1,675	1,684	1,681	1,665	1,661	1,567	1,433	1,312	1,269	1,21	1,151	1,085	0,955	0,901
замеры уровней напряжения, кВ	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
Оборудование N 2 Ф 9 А ПС Калуга																								
замеры нагрузок, тыс.кВт	0,858	0,857	0,855	0,884	0,864	0,836	0,869	0,957	1,029	1,15	1,156	1,1	1,148	1,227	1,237	1,148	1,141	1,135	1,122	1,03	1,009	0,985	0,971	0,959
замеры уровней напряжения, кВ	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**